

OPORNÝM MUROM

CELOVÁ PLATNIČKA PRE
OCHRANU OPLÔTENIA

PLASTOVÁ CHRÁNICA DNŠO
750mm nad základovým pásom

Dimensions:

- Top width segments: 500, 300, 1000
- Right side vertical dimensions (from top): 181,36; 1964; 2764; 2964
- Left side vertical dimensions (from bottom): 200; 230; 200; 500; 1964; 2764; 2964
- Internal vertical dimension: 750
- Bottom horizontal dimensions: 1400; 400
- Total bottom width: 1800
- Right side level markers: # -179,40; # -178,90; # -178,60

OPORNÝM MŮROM

OCELOVÁ PLATNIČKA PRE UCHYTENIE OPLOTENIA

PLASTOVÁ CHRÁNIČKA DNIE
750mm nad základovým pásom

Dimensions (mm):

- Top width: 1300
- Top segments: 500, 300, 500
- Vertical stem width: 1300
- Vertical stem height: 750
- Base width: 1300
- Base segments: 900, 400
- Base height: 200
- Foundation width: 1300
- Foundation height: 200
- Foundation segments: 200, 900, 200
- Foundation total height: 178,35
- Foundation top width: 178,65
- Foundation top segments: 179,15, 178,65, 178,35

Zvládajú na miesne pomaly odporúčajú zrealizovať blúvať práce etapovo, takisto ako vybudovanie nových konštrukcií. Pre prítomnosť nepriaznivých súdnych (horúcich) zemín je vhodné realizovať výkopové ryhy v čo najkratších úsekoch a na čo najkratšiu dobu. Pri blúvať práci postupovať podľa bodu 14. technickej správy. Pre vybudovanie nových konštrukcií je nutné zrealizovať ryhy a ďalšie sťahovanie podľa odseku 13 technickej správy.

Žaklady

Žaklady škára freba zabezpečí proti sústredeniu sa povrchovej vody kvôli možnému rozbrezdaniu. Svaly výkopu odporúčajú mať v jednom smere priamo kvôli možnému zosuvu skládajúc sa existujúcim zovozok.

Výkopový ryh musí byť 200cm realizovať z triedeného kamennu frakcie 0-43mm triedy G3, vakulky je nutné zhutniť na min. hĺbkou 0,2MPa. V prípade prítomnosti kamenných frakcií, je nutné žaklady škára vyplniť štrkovým vakulkom s maximálnou min.400mm.

Postup betónácie realizovať od najspodnejších častí žaklávového pásu – šmykové zariadený. Následne zrealizovať teleso žaklávového pásu a ako poslednú časť zrealizovať nadzemnú časť oporného múru.

Betónováská výstuž musí mať krytie 30mm v celej konštrukcii. Pri etapovitosti výstavby musí byť vypustená betónováská výstuž v smere postupu etapý stavby minimálne na kotvenú dĺžku prúta 50-násobok priemeru prúta. Toto pravidlo platí aj pri zvislú aj pre vodorovnú výstuž.

Spracovanie betónu realizovať podľa aktuálnych platných noriem a predpisov pre pracovanie betónu. Betón by mal ponoriť a priľniť k vibrátom. Betón musí byť dokonale zhutnený. Pri dodávke betónu z výrobny dodávateľ trvať platnosť 28 dní, na maximálnu vzdialenosť 200m, v prípade dlhšej cesty 300m.

Kvôli národnému životnému debeniu v smerevom a výškovým obličky odporúčajú realizovať debenie žaklávového dreveného debenia alebo debnicki debení, da ktorých sa bude vkladá nerezový plech, ktorý dokvôri spracovaný v požadovaný tvar oporného múru. Všetko debenie a plech vkladajú do neho musí byť minimálne dvakrát ošetrene olejovou emulziou určenou pre debnicku prvky.

Pracovné škary pri betónoží ošetriť uloženie betonohomou napačujúacieho pásu na opornocý škary, alt. sa pracovná škára oporiť bituménovým tesniacim plechom. Pre dodržanie krytuja vystužujú používať distančné teleská podľa predpisu – plastové alebo oceľové rebríky určené pre oceľový výstuž.

Plastové chránky DN50 umiestňovať v oslove vzdialenosti 2,50m a vo výške 0,75m nad žaklávovým pásom.

Oceľové plechy pre uchytienie sŕpkou oploštenia umiestňovať v korune oporného múru v oslove vzdialenosti 2,50m a vo výške 0,75m nad žaklávovým pásom, v prípade potreby, platníky kopírovať sklon oporného múru.

Pre zabezpečenie krytuja vystužujú používať distančné teleská podľa predpisu.

Vodotěsnosť betónu STN EN 12618 – (C25/30 – XF2/C25I30) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3

Oceľový výstuž B500B – R 10 055

projektant  Ing. Lukáš Tokoš generální projektant  Ing. Lukáš Tokoš		název stavby OPORNÝ MŮR SADOVÁ stavebník Město Humenné místo stavby ul. Sadová, Humenné		zákony vlastník  R-PROJEKT R-PROJEKT s.r.o. Fidukova 557/5, 066 01 Humenné	
profesia statika formát A7 70x420 paně		stavebný objekt SO 01 oporný múr názov prílohy výkres tvaru oporného múru		číslo zákazky stupeň dokumentácie DRS miera 150 dátum vydania 11/2019 číslo výkresu 001	