SCHEMA ZAPOJENIA HYDRANTOV



LEGENDA

POZIARNY VODOVOD
RURY OCEL. ZAVIT. POZINK.

SCHEMA PRIVODU VODY







POZNAMKA

- NOVE ROZVODY POZIARNEJ VODY SU NAVRH. Z RUR OC. ZAVIT. POZINK. TRASA POTR. SA PREVEDIE POD STROPOM 1.NP NA OC. ZAVESOCH
- IZOLACIA NA POTRUBIE: TUBOLIT HR. 13 mm
- ROZVODY STUDENEJ PITNEJ VODY OSTAVAJU JESTVUJUCE – NA VSETKYCH VIDITELNYCH ROZVODOCH POD STROPOM 1. NP PREVIEST DODATOCNE ZAIZOLOVANIE POTRUBIA – TUBOLIT HR. 13 mm
- PRI MONTAZI ROZVODNEHO POTRUBIA VODY DODRZAT TECHNOLOGICKY POSTUP VYROBCU VODOVODNYCH RUROK
- ROZVODY PITNEJ VODY K ZARIADOVACIM PREDMETOM OSTAVAJU V POVODNOM STAVE OD ROZVODOV PITNEJ VODY ODDELIT STARE NAPOJENIE POZIARNYCH HYDRANTOV – ZRUSENE ODBOCKY ZASLEPIT
- HADICOVE NAVIJAKY NAPOJIT NA NOVY ROZVOD POZIARNEJ VODY V CELOM OBJEKTE
- PRECHODY POTRUBI CEZ POZIARNE USEKY OPATRIT POZIARNYMI UZAVERMI PODLA POZIADAVKY POZIAR. PROJEKTU

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		
ING. GANAJ STEFAN	ING. GANAJ STEFAN		
MESTO: HUMENNÉ			
INVESTOR: MESTO HUMENNÉ, KUKORELLIHO 34, 066 28 HUMENNÉ		STUPEŇ	DSPaR
		FORMÁT:	6A4
NÁZOV VÝKRESU: REKONŠTRUKCIA POŽIARNYCH ROZVODOV VODY MIESTO STAVBY: MATERSKEJ ŠKOLY - PARTIZÁNSKA 22, 066 01 HUMENNÉ OBJEKT: SO 01 - diel ZTI		DÁTUM:	6/2020
DRUH VÝKRESU: PôDORYS 1.N.P - Pavilón D, E, G		MIERKA: 1:100	Č.V. Z1b