

Office: Štefánikova 18, 066 01 Humenné, Slovak republic

PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA ELEKTRO Fi. KRÍŽ

B. PROTOKOL O URČENÍ VPLYVOV č. 0806/2020
o určení vonkajších vplyvov

Zloženie komisie :

	Meno	Funkcia, odborná spôsobilosť, a pod.
Predseda :	Ing. Marek Kríž	projektant, elektrotechnik špecialista
Členovia :	Ing. Marek Kríž	projektant, elektrotechnik špecialista
	Ing. Jozef Onduško	elektrotechnik špecialista

Názov stavby : MŠ PARTIZÁNSKA 20 A22

Objekt: SO 04 – Komplexné riešenie elektroinštalácie v objekte
MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné

Podklady :

- podkladom pre určenie prostredia a vonkajším vplyvov bola obhliadka skutkového stavu, konzultácia so zástupcom prevádzkovateľa a investora
- STN 33 2000-5-51:2010-05, STN 33 2000-7-701:2007-10

ROZHODNUTIE

Určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-1:2009-04:

Prostredie: AA5, AB7, AC1, AD3, AE5, AF2, AG2, AH2, AK1, AL2, AM1, AN2, AP1
AQ3, AS2, AT2, AU2

Využitie: BA4, BC2, BD1, BE1

Konštrukcia budovy: CA1, CB1

Zdôvodnenie : Druh prostredia a vonkajšie vplyvy boli stanovené na základe zohľadnenia klimatických podmienok v mieste stavieb a charakteru ich prevádzky

V Humennom 14.06. 2020

podpis predsedu komisie

SO 04 – Komplexné riešenie elektroinštalácie v objekte MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné / z.č. 08062020/A

Job. No. 08062020/A

KEZ

str.1/1